

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BIARRITZ (g.saubadu@biarritz.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE (laboratoire.lpb@lyonnaise-des-eaux.fr)

MONSIEUR - CA PAYS BASQUE (y.gaime@communaute-paysbasque.fr)

Délégation Départementale
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : CA PAYS BASQUE (SUEZ EAU FRANCE)

Prélèvement	00179292	Commune	BIARRITZ
Unité de gestion	0637 CA PAYS BASQUE (SUEZ EAU FRANCE)	Prélevé le :	lundi 10 septembre 2018 à 09h00
Installation	UDI 000496 BIARRITZ	par :	MELANIE GRANGER (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000001282 QUARTIER DES HALLES	Type visite :	064AUD
Localisation exacte	PLACE SAUBRADIÉL	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRÉNÉES - Site de LAGOR 6401
 Type de l'analyse : 064MTX Code SISE de l'analyse : 00179244 Référence laboratoire : 634159

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX				
Cuivre	0,00385 mg/L	2	1	
Nickel	<1 µg/L	20		
PLOMB	0,521 µg/L	10		

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00179292)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 18 septembre 2018
 Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



GENEVIEVE DULIN