# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE BIARRITZ (g.saubadu@biarritz.fr)

MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ EAU FRANCE (laboratoire.lpb@lyonnaise-des-eaux.fr)

MONSIEUR - CA PAYS BASQUE (y.gaime@communaute-paysbasque.fr)

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementa
des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : CA PAYS BASQUE (SUEZ EAU FRANCE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00155949** | **Commune** | **BIARRITZ** |
| **Unité de gestion** | 0637 CA PAYS BASQUE (SUEZ EAU FRANCE) | **Prélevé le :** | **lundi 28 mai 2018 à 14h10** |
| **Installation** | UDI 000496 BIARRITZ | **par :** | MELANIE GRANGER (LABORATOIRE) |
| **Point de surveillance** | 0000001284 OUARTIER AGUILERA | **Type visite :** | D1 |
| **Localisation exacte** | JAI-ALAI | **Type d'eau :** | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Aspect (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Température de l'air | 17 °C | | | |
| Température de l'eau | 19 °C | | 25 | |
| pH | 8,2 unitépH | | de 6,5 à 9 | |
| Conductivité à 25°C | 251 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Chlore libre | 0,05 mg/LCl2 | | | |
| Chlore total | 0,10 mg/LCl2 | | | |

*Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENÉES - Site de LAGOR 6401*

Type de l'analyse : ND1D Code SISE de l'analyse : 00155902 Référence laboratoire : 610541

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/100mL | | 0 | |
| Bact. et spores sulfito-rédu. | 0 UFC/100mL | | 0 | |
| Entérocoques | 0 UFC/100mL | 0 | | |
| Escherichia coli | 0 UFC/100mL | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Coloration | <1 mg/L Pt | | 15 | |
| Odeur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Saveur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Turbidité néphélométrique | 0,14 NFU | | 2 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | | 0,1 | |
| **OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX** | | | | |
| Aluminium total µg/l | 42 µg/l | | 200 | |

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00155949)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur  pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 31 mai 2018

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires

JEAN-LUC FARGUES

ARS - Délégation Départementale des Pyrénées-Atlantiques
Cité administrative, Boulevard Tourasse - CS 11604 - 64 016 PAU Cedex Tél : 05 59 14 51 65 - Fax 05 59 14 51 42 - Mail : ars-dd64-sante-environnement@ars.sante.fr

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****